

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bakım İşlem Kodları

Bakım aralığı aylar ve yıllara göre uygulanır

K: Kontrol

B: Basınç & Testi

T: Temizleme

D: Değişim

A: Ayar

KONULAR

AYLAR		6.AY	12.AY	18.AY	24.AY	30.AY	36.AY	42.AY	48.AY	54.AY	60.AY	66.AY	72.AY	78.AY	84.AY	90.AY	96.AY	102.AY	108.AY	114.AY	120.AY
YILLAR		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
BAKIMI YAPILAN DÖNEMLERİN İŞARETLENMESİ																					
Bakımı Yapılan Periyodik Zaman Aralıkları Servis Tarafından İmzalanmalıdır.																					
1	Kumanda Panosu		K		K		D		K		K		D		K		K		D		K
2	Enerji Besleme Kablosu				K				K		D		K				K				D
3	Basınç Şalteri	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	D	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	K/A	D	K/A	K/A
4	Genleşme Tankı / Membran	K/B	K/B	K/B	K/B	K/B	K/B	K/B	D/T	K/B	K/B	K/B	K/B	K/B	K/B	K/B	D/T	K/B	K/B	K/B	K/B
5	Genleşme Tankı Bağlantı Hortumu / Contası				K		D		K				D				K		D		K
6	Manometre	K	K	K	K	K	K	K	K	K	D	K	K	K	K	K	K	K	K	K	D
7	Emme-Basma Kollektörleri										D										D
8	Şase Takozları										D										D
9	Pompa		K/B		K/B		K/B		K/B		K/B		K/B		K/B		K/B		K/B		K/B
10	Mekanik Salmastra		K/D		D		K/D		D				D		K/D		D		K/D		D
11	Su Çarkı ve Kademeleri				K/B				K/B		D		K/B				B/K				D
12	Emme-Basma Gövdeleri						K						K						K		
13	Oring Takımı										D										D
14	Elektrik Motor		K		K		K		K		K		K		K		K		K		D
15	Elektrik Motor Rulmanları		K		K/D		K		K/D		K		K/D		K		K/D		K		K/D

Genleşme Denge Tankları Üretici Firma Tarafından Garanti Kapsamındadır. Bu Nedenle Tank Üreticileri 6 Aylık Periyodik Bakımını 3 Ay Aralıklarda Yapılmasının Daha Uygun Olduğu Önermektedirler.

Periyodik Bakım 24 Aylık Garanti Kapsamına Uygun Hazırlanmıştır. Uyulmaması Yanı Yetkisi Servis Aracılığı İle Zamanında Bakımların Yapılmaması Durumunda Garanti Kapması Dışına Alınmaktadır.